

INFORME DE ENSAYO

INFORME N°: **IE194039-006**
FECHA EMISION: **26 de Septiembre de 2019**
CONTENIDO: **96 Páginas**



ENSAYO: **UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018**
Ensayos de Resistencia al fuego y control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables.

ÍTEM DE ENSAYO: **Puerta batiente de dos hojas de madera**
EI 30 SERIE 1

SOLICITANTE: **PUERTAS PROMA, S.A.**
Avda. Tembleque, 87
45860 – Villacañas (TOLEDO)
ESPAÑA

FECHA/S DE ENSAYO: **24 de Julio de 2019**

RESULTADOS: **Integridad (E):** **Ítem 194039A: 40 min**
Aislamiento (I₂): **Ítem 194039A: 40 min**

FIRMA/S AUTORIZADA/S **Documento firmado en soporte digital con firma electrónica legal**

Firmado digitalmente por
JOSE RAMON VIDAL BACHILLER
Fecha: 2019.09.26
15:44:18 +02'00'

José Ramón Vidal Bachiller
Director Técnico

La reproducción del presente documento solo está autorizada si se hace en su totalidad. Las copias electrónicas del mismo que incluyan las firmas electrónicas se consideran documentos originales no teniendo esta consideración sus impresiones en papel.